



証明番号：JQ 節水 04003
発行日：2012年12月18日

性能証明書

ジャニス工業株式会社

以下の製品について、JIS A 5207 に掲げる試験方法に基づく試験立会の結果、性能が判定基準に適合していることを証明します。

- 試験品
- 1) 節水の区分：節水Ⅱ形
 - 2) 製品名：BM便器 床下排水
 - 3) 品番：C801SG
 - 4) JIS 記号：C1200S

試験項目：洗浄性能、排出性能

試験方法：JIS A 5207 による

判定基準：JIS A 5207 による

試験日：2012年12月13日～2012年12月14日

試験場所：ジャニス工業株式会社 本社工場

一般財団法人 **日本品質保証機構**

JIS 認証事業部

常務理事 **矢野 忠行**



試験報告書 NO : J1201

試験報告書


会社名 : ジャニス工業株式会社

試験日 : 2012年12月13~14日

品質管理責任者 : 原 孝三

試験員 : 内山 秀樹

試験場所 : ジャニス工業株式会社 本社工場



- 1) JIS 記号 : C1200S
- 2) 製品名 : BM便器 床下排水
- 3) 品番 : C801SG
- 4) 試験品のシリアル NO. : JS DX 20
- 6) 試験結果 ※排水芯調整式の場合、可変範囲を記入のこと
洗浄水量 : 5.8 L

試験項目		評価基準	試験回数		
			1回目	2回目	3回目
洗浄性能	1/2試験	跡が残らないこと	○	○	○
	代用汚物 A	完全排出	○	○	○
	代用汚物 B	85 個以上排出	○ 100	○ 100	○ 100
排出性能		Φ44mm 以上通過	○		
水封性能		50mm 以上	○ 53		
耐漏水性能		漏水なきこと	○		
耐漏気性能		漏気なきこと	○		

※ ○は基準クリアー

2012年12月14日

JQA 立会試験員 : 山口 武三